Instytut Techniki Budowlanej

Badania naukowe | Prace rozwojowe | Akredytowany Zespół Laboratoriów |
Jednostka notyfikowana nr 1488 | Członek EOTA | Certyfikowane systemy zarządzania ISO 9001, ISO 27001

KLASYFIKACJA NR 00824/21/Z00NZM/01

KLIENT **PPHU RAILING Andrzej Twardowski**
ADRES ul. Mieszka I 23C, 32-300 Olkusz
WYRÓB **Parapety zewnętrzne oraz obróbki blacharskie RAILING**

ZAKŁAD INŻYNIERII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ITB

po przeprowadzeniu badań potwierdza, że parapety zewnętrzne i obróbki blacharskie RAILING wykonane z blachy stalowej ocynkowanej DX51D+Z275 oraz DX51D+Z200 charakteryzują się następującymi właściwościami:

Wyrób	Zakres badań		Klasyfikacja środowiska	Norma klasyfikacyjna
	Właściwość	Metoda badania		
Parapety zewnętrzne i obróbki blacharskie RAILING wykonane z blachy stalowej ocynkowanej DX51D+Z275	Masa powłoki cynkowej – min. 275 g/m^2	PN-EN 10346:2015 Zał. A	**C1 C2 VH C3 H**	PN-EN ISO 14713-1:2017-08 PN-EN ISO 9223:2012
Parapety zewnętrzne i obróbki blacharskie RAILING wykonane z blachy stalowej ocynkowanej DX51D+Z200	Masa powłoki cynkowej – min. 200 g/m^2	PN-EN 10346:2015 Zał. A	**C1 C2 H**	PN-EN ISO 14713-1:2017-08 PN-EN ISO 9223:2012

Opis próbek badawczych oraz szczegółowe wyniki badań zawarte są w Raporcie z badań nr LZM00-00824/21/Z00NZM

Osoba odpowiedzialna za ocenę

mgr inż. Łukasz Ładosz

Warszawa, dnia 30.06.21

Kierownik Zakładu Inżynierii Materiałów Budowlanych

dr inż. Ewa Sudoł

*Dokument traci ważność po 3 latach lub w przypadku zmiany komponentów i/lub technologii wytwarzania wyrobu.
Klasyfikacja nie zastępuje dokumentów wymaganych przy wprowadzaniu do obrotu i udostępnianiu wyrobów budowlanych.